

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Хостинского района
отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сочи
354037, г. Сочи, ул. Глазунова, д. 9 «А», тел. (862)265-00-34

Предписание N 20/1/3
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

**муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская
художественная школа №3 города Сочи**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина))

В период с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 26.04.2021 года на основании распоряжения № 20 от 29.03.2021 года, изданного заместителем главного государственного инспектора по пожарному надзору города Сочи - начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Хостинского района отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сочи УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю подполковником внутренней службы Башпай А.А., проведена плановая выездная проверка **государственным инспектором по пожарному надзору города Сочи- старшим инспектором**

отделения организации надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сочи УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Гуревич Ириной Владимировной,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов), проводившего(-их) проверку)
в отношении: муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская художественная школа №3 города Сочи (ИНН 2319027152; ОГРН 1022302835774);
по адресу расположения объекта защиты (административное здание): г. Сочи, Хостинский район, ул. Апишеронская, д. 1,

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **директором МБУДО ДХШ №3 Костоусовой Татьяной Семеновной;**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов (п.26 ППР в РФ);	п. 26 ППР в РФ	12.08.2021 год	

2	допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов	пп. «б» п. 27 ППР в РФ	12.08.2021 год	
3	Руководитель организации не обеспечил наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	п. 24 ППР в РФ	12.08.2021 год	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору г. Сочи


Старший инспектор ООнд и ПР Онд и ПР г. Сочи

Гуревич Ирина Владимировна

(должность, Ф.И.О. инспектора ГПН)

"26" апреля 2021 г.




(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

(должность, Ф.И.О.)

" _____ " _____ 20 _____ г.

(подпись)